

## エコめがね自家消費RS 施工・設定簡易マニュアル

## 1. はじめに

本マニュアルは、エコめがね自家消費RS（以下、本製品）の施工・設定に関する事項を簡易的に記載したものです。安全上の注意や施工・設定に関する詳細な内容は、「エコめがね自家消費RS 施工・取扱説明書」に記載されております。必ず「エコめがね自家消費RS 施工・取扱説明書」をご一読いただいた上で、本マニュアルをご参照ください。

エコめがね 販売会社さま向け ダウンロードページ  
<https://www.eco-megane.jp/partner/support/download/>



## 2. 準備物・同梱物／施工の流れ

本製品の施工に必要となる準備物は表1を、同梱物は表2を参考にご準備ください。

表1. 準備物

| 準備物    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| マニュアル類 | パワーコンディショナ、周辺機器の施工マニュアル<br>エコめがね自家消費RS 施工・設定簡易マニュアル（本書）<br>エコめがね自家消費RS 施工・取扱説明書<br>ELセンサ設定マニュアル※1                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 部材類    | パワコン・計測ユニット間通信ケーブル<br>パワコン間通信ケーブル（複数台設置の場合）<br>計測ユニット用電圧検知用ケーブル（VVF Φ2mm × 2芯 銅単線）<br>計測ユニット用ブレーカ（1Φ2W AC100V、定格20A）<br>圧着端子〔計測ユニット用ブレーカへの配線用〕※2<br>絶縁キャップ〔計測ユニット用ブレーカへの配線用〕※2<br>発電計測用スマートメータ（子メータ）※3<br>〔対応機種：東光東芝メーターシステムズ製SmaMe-TypeMシリーズ〕<br>Modbus通信用ケーブル（FCPEV-Φ0.9-2P相当）<br>結束バンド<br>コーキング材<br>穴埋め用パテ<br>木ねじ（Φ3.2）〔ELセンサ取付用〕<br>ボードアンカーなどの壁面補強材 |
| 機器類    | エコめがね自家消費RS<br>LANケーブル（カテゴリ5以上）<br>設定用Windows PC（Google Chromeブラウザ、LANポートが必要）                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 工具類    | ドライバー<br>トルクドライバー<br>ニッパー<br>圧着工具<br>セラミックドライバー                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| その他    | 売買取金計測用スマートメータのBルートID及びパスワード※4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

表2. 同梱物

| 同梱物                  | 数量 |
|----------------------|----|
| ELセンサ                | 1  |
| ELセンサ用電源アダプタ         | 1  |
| ELセンサ用アンテナ           | 2  |
| 計測ユニット（EIGセンサ）       | 1  |
| 壁取り付け用木ネジ            | 3  |
| 配線用圧着端子              | 3  |
| 絶縁キャップ               | 3  |
| 結束バンド                | 2  |
| LANケーブル（0.5m）※5      | 1  |
| エコめがね会員登録カード         | 1  |
| 見守り商品登録カード           | 1  |
| 自家消費エコめがね新規会員登録方法    | 1  |
| 安全上の注意/安全上の要点/使用上の注意 | 1  |
| 施工・設定簡易マニュアル（本書）     | 1  |

※1 下記エコめがね販売会社さま向けダウンロードページより、ダウンロードしてください。



<https://www.eco-megane.jp/partner/support/download/>

- ※ 2 選定された計測ユニット用ブレーカに応じた圧着端子をご準備ください。
- ※ 3 システム構成に応じて機種を選定する必要があります。
- ※ 4 事前にご契約者様から管轄の電力会社様への申請が必要です。ご準備いただけない場合、設定を完了できず計測を開始できない場合がございます。
- ※ 5 計測ユニット・ELセンサを接続する際、同梱のLANケーブル以上の長さが必要な場合は、別途ご準備ください。  
(カテゴリ5以上)

## 2. 準備物・同梱物／施工の流れ（つづき）

本製品の施工手順は、図1の通りです。



図1. エコめがね自家消費RS 施工の流れ

### 3. 計測ユニットの設置

- (1) 計測ユニットのフロントカバーを取り外す。
- (2) 計測ユニットを取付用木ねじで固定する。  
※取付寸法等については、「エコめがね取り付け確認」の「図11. 計測ユニットの取り付け寸法」を参考してください。
- (3) 計測ユニットのパワーコンディショナ接続用コネクタに、パワコン・計測ユニット間通信ケーブルをつなぐ。

## 4. パワーコンディショナの配線・設定

- (1) パワーコンディショナを複数台接続する場合は、パワーコンディショナにてユニットNo. ※6 または通信ID※6を設定します。(ユニットNo.または通信IDは、「1」から始まり番号が重複しないように設定してください。)  
【注意】設定されていない場合、計測ユニットとの通信ができません。  
※6：パワーコンディショナの種別や型式により名称が異なります。
- (2) 新電元パワーコンディショナを接続する場合は、表3に従ってパワーコンディショナにて通信方式の設定します。

表3. 新電元パワーコンディショナの通信方式設定

| 通信設定 | 初期値 | 設定値 |
|------|-----|-----|
| 通信方式 | B   | A   |

- (3) パワーコンディショナを複数台接続する場合は、以下のA・Bいずれかのパターンにて終端抵抗を設定します。  
(詳細は「エコめがね自家消費RS 施工・取扱説明書」をご参照ください。)

- パターンA  
(KP□K / KP□K2、KPK-A□、KPR-A□、KPV-A□、KPW-A□、KPT-A□シリーズパワーコンディショナ)
- 計測ユニットから最遠のパワーコンディショナの終端抵抗を「ON」※7
  - 最遠以外のパワーコンディショナの終端抵抗を「OFF」※8
- ※7：三相パワーコンディショナの終端抵抗は「有」  
※8：三相パワーコンディショナの終端抵抗は「無」
- 
- 終端抵抗: OFF OFF ON
- 計測ユニット PCS PCS PCS




図2. パターンAの終端抵抗の設定

- パターンB (KP□M / KP□M2、KP□R シリーズパワーコンディショナ)
- ・ 計測ユニットから最遠のパワーコンディショナの、「終端抵抗1」と「終端抵抗2」を「ON」
  - ・ 計測ユニットと接続されているパワーコンディショナの「終端抵抗1」を「OFF」、「終端抵抗2」を「ON」
  - ・ 中間のパワーコンディショナの「終端抵抗1」と「終端抵抗2」を「OFF」
- 図3




図3. パターンBの終端抵抗の設定

#### 4. パワーコンディショナの配線・設定（つづき）

- (4) 計測ユニットにつないだ通信ケーブルを、パワーコンディショナに差し込み接続します。  
(5) パワーコンディショナを複数台設置する場合は、パワーコンディショナ間を通信ケーブルでつなぐ。

#### 5. ELセンサの設置

- (1) ELセンサにアンテナ（2本）を取り付けます。  
(2) ELセンサを取付用木ねじで固定する。  
※売買取計測用スマートメータから5m以内（直線距離）の屋内にELセンサを設置してください。  
5m以内に設置できない場合は、可能な限り売買取計測スマートメータに近い場所に置いてください。

#### 6. 発電計測用スマートメータの配線・設定

- (1) ELセンサと発電計測用スマートメータをModbus通信ケーブルで接続します。  
ELセンサと発電計測用スマートメータの接続端子は、表4のとおりです。

表4. Modbus通信ケーブル接続関係

|                       |              | 発電計測用スマートメータ端子名          |                              |
|-----------------------|--------------|--------------------------|------------------------------|
|                       |              | S2MS-RNS22<br>S3MS-RNS22 | S2RS-TLNS22r<br>S3RS-TLNS22r |
| E<br>L<br>端<br>子<br>名 | GND          | SG                       | SG1                          |
|                       | RS485_Data - | TRB1                     | TRB1                         |
|                       | RS485_Data + | TRA1                     | TRA1                         |

##### ■ELセンサ

- 通信ケーブルを10mmでストリップ加工します。
- マイナスドライバーなどを端子上部の穴（四角穴）に押し込み、端子にケーブルを差し込みます。




図4. Modbus通信ケーブル配線（ELセンサ）

##### ■発電計測用スマートメータ

- 【S2MS-RNS22、S3MS-RNS22を利用の場合】
- 通信ケーブルを5～6mmでストリップ加工します。
  - ケーブルを端子に挿入して、ねじ締めにより押え込んで接続してください。  
(締付けトルク：0.3N・m～0.4N・m)




図5. Modbus通信ケーブル配線（S2MS、S3MS）

- 【S2RS-TLNS22r、S3RS-TLNS22rを利用の場合】

- 通信ケーブルを7～8mmでストリップ加工します。
- マイナスドライバーなどで端子上部（橙色部）を押し込みながら端子にケーブルを差し込みます。




図6. Modbus通信ケーブル配線（S2RS、S3RS）

#### 6. 発電計測用スマートメータの配線・設定（つづき）

- (2) 発電計測用スマートメータの設定を行います。  
発電計測用スマートメータの設定を、表5に従って変更します。  
(詳細は「エコめがね自家消費RS 施工・取扱説明書」をご参照ください。)

表5. 設定項目一覧

| No. | 項目      | 使用時の設定 |
|-----|---------|--------|
| 1   | 通信プロトコル | Modbus |
| 2   | 通信アドレス  | 01     |

#### 7. 電圧検知用ケーブルの配線

- (1) 電圧検知用ケーブルを作成する。
- ケーブルのストリップ加工は、以下の寸法になるように行ってください。
    - 素線の長さ (A) : 圧着端子のカシメ部分の長さ (B) + 2mm未満 (C+D)
    - 素線はみ出し部分 : 配線端子側 (C) : 1mm未満※9、ケーブル被覆側 (D) : 1mm未満
    - ケーブルの長さ (E) : 35mm
  - 絶縁キャップはあらかじめ圧着する前にケーブルに通しておき、圧着後に圧着端子のカシメ部分が隠れるように取り付けてください。




図7. 圧着端子とケーブルの加工

※9：カシメ部分から素線を1mm以上出ると、圧着端子と端子部に隙間ができ、ねじ緩みや接触不良の要因となります。

- (2) 計測ユニットの端子台 L、N端子に電圧検知ケーブルをつなぐ。
- 配線時の締め付けトルク：1.4 ± 0.2N・m
  - 電動ドライバやインパクトドライバ等の過剰トルクがかかる工具は使用しないでください。
- (3) 配線先の計測ユニット用ブレーカをオフにする。
- (4) 計測ユニット用ブレーカの2次側に、電圧検知用ケーブルをつなぐ。

#### 8. LANケーブルの配線

- (1) ELセンサと計測ユニットを接続するLANケーブルを配線します。  
(2) 計測ユニットのLANポートに、配線したLANケーブルを接続します。

#### 9. ELセンサの設定

##### 9-1 ELセンサの起動

ELセンサに電源アダプタを接続し、ELセンサを起動します。

| EL センサの状態 | 起動ランプ | サーバ通信ランプ | 設備通信ランプ |
|-----------|-------|----------|---------|
| 起動完了      | 点灯    | 消灯       | 消灯      |

##### 【ご注意】

ELセンサの起動時にランプが以下の状態になる場合は、ファームウェアのアップデートが実行中です。  
**ファームウェアのアップデート（所用時間：最大15分）中は、絶対にELセンサの電源を切らないでください。**

| EL センサの状態          | 起動ランプ | サーバ通信ランプ | 設備通信ランプ |
|--------------------|-------|----------|---------|
| ファームウェア<br>アップデート中 | 点滅    | 点滅       | 点滅      |

※それぞれのランプは同期しません。

裏面へ続く

9. ELセンサの設定（つづき）

9－2 設定用PCのIPアドレス設定

- (1) スタートメニューより「Windowsシステムツール」をクリックします。
- (2) 「コントロールパネル」をクリックします。
- (3) 「ネットワークとインターネット」をクリックします。
- (4) 「ネットワークと共有センター」をクリックします。
- (5) 「アダプターの設定の変更」を選択します。
- (6) 「イーサネット」を右クリックします。
- (7) サブメニューより「プロパティ」をクリックします。
- (8) 「インターネットプロトコルバージョン4(TCP/IPv4)」をダブルクリックします。
- (9) 「次のIPアドレスを使う」をクリックします。（図8、①）
- (10) IPアドレスに「192.168.1.200」と入力します。（図8、②）
- (11) サブネットマスクに「255.255.255.0」と入力します。（図8、③）
- (12) OKをクリックします。（図8、④）




図8. IPアドレス設定

9－3 ELセンサへのログイン

- (1) ELセンサのLANポートと設定用PCのLANポートをLANケーブルで接続します。
- (2) Google Chromeを起動して、アドレスバーに「192.168.1.1」と入力します。
- (3) キーボードの「Enter」キーを押します。
- (4) ユーザー名に「user」と入力します。（図9、①）
- (5) パスワードに「user」と入力します。（図9、②）
- (6) 「ログイン」をクリックします。（図9、③）



図9. ELセンサログイン画面

9－4 ELセンサの設定と確認

「ELセンサ設定マニュアル」に従い、設定と確認を行ってください。  
マニュアルは下記のダウンロードページまたは二次元コードよりダウンロードしてください。  
エコめがね 販売会社さま向け ダウンロードページ  
<https://www.eco-megane.jp/partner/support/download/>

ダウンロードページ二次元コード



以下のELセンサの設定を必要に応じて行ってください。

- ・LTE電波強度の確認
- ・低圧スマートメータの設定
- ・発電計測用スマートメータ（子メータ）の設定（計測する場合のみ）

9－5 ELセンサのランプ確認

ELセンサのランプ状態を確認し、ELセンサの設定が完了していることを確認してください。

表6. ELセンサの状態確認表

| ELセンサーの状態       | 起動ランプ | サーバ通信ランプ | 設備通信ランプ |
|-----------------|-------|----------|---------|
| 起動中             | 点灯    | 消灯       | 消灯      |
| サーバ通信確立中        | 点灯    | 点滅       | 消灯      |
| サーバ通信確立、設備通信確立中 | 点灯    | 点灯       | 点滅      |
| 正常（設備、サーバ通信確立）  | 点灯    | 点灯       | 点灯      |
| 異常（ELセンサ異常）     | 消灯    | 点滅       | 点滅      |
|                 | 消灯    | 消灯       | 点滅      |
| 異常（サーバ通信異常）     | 点灯    | 消灯       | 点灯      |
| 異常（設備通信異常）      | 点灯    | 点灯       | 消灯      |

9－6 ELセンサの通信確認

ELセンサ設定マニュアルの「ELセンサの通信確認」を行い、「エコめがねサーバ接続状態」が正常であることを確認してください。

10. 計測ユニットの設定

以下の手順に従って、計測ユニットの設定を実施してください。

| No. | 初期設定手順                                                                                                                                                             | 計測ユニット表示部                       |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1   | 以下を確認する。<br>① 「エコめがね取り付け確認」を参考に、設置・配線が正しく行われていることを確認する。（図16、17）<br>② 発電計測用スマートメータ（子メータ）の設定が正しく行われていることを確認する。（手順6-(2)）                                              |                                 |
| 2   | 太陽光発電用ブレーカが「OFF」であることを確認し、接続箱のすべての開閉器または、パワーコンディショナー（以下、PCS）の入力開閉器を「ON」にする。                                                                                        |                                 |
| 3   | 計測ユニット用ブレーカを「ON」にした後、約1分で起動が完了し、表示部に「ショキセッテイカイシ」と表示されていることを確認し、「セット」ボタンを押下する。                                                                                      | ショキセッテイカイシ                      |
| 4   | 「サーバツウシンカクニン ジッコウシマス」が表示されている状態で「セット」ボタンを押下する。                                                                                                                     | サーバツウシンカクニン<br>ジッコウシマス          |
| 5   | 「サーバツウシンカクニン OK」と表示されたことを確認し、「セット」ボタンを押下する。<br>→ 「NG」となる場合は、図9を参考にELセンサのランプ状態を確認し、ELセンサが正常起動していることを確認してください。                                                       | サーバツウシンカクニン<br>OK               |
| 6   | 現在の日時が表示されていることを確認し、「セット」ボタンを押下する。                                                                                                                                 | シゴクヒョウジ<br>YY/MM/DD hh:mm       |
| 7   | 「PCSトウロク >1」と表示されていることを確認し、「▼/▲」ボタンを押下してPCS登録台数（最大12台）を選択し、「セット」ボタンを押下する。（右図はPCSを3台設置している場合の表示例。）<br>→ 必ず設置されているPCSの台数分登録してください。設置台数と登録台数が一致しない場合、正しく計測することができません。 | PCSトウロク<br>>3                   |
| 8   | 自動検出後、「検出台数 / 登録台数」と「OK」が表示されることを確認する。<br>→ 「NG」となる場合は、以下①、②を確認後、「モード/クリア」ボタンを押下して、手順No.6に戻り再度実行してください。<br>①PCSの配線・設定が正しいか。<br>②PCSの「ユニットNo.」が登録されているか、また重複していないか。 | PCSトウロク *<br>3 / 3 OK           |
| 9   | 「▼/▲」ボタンを押下して、登録台数分のパワコンNo.、ユニットNo.、シリアルNo.（製造番号）を確認後、「セット」ボタンを押下する。                                                                                               | PCS01 (01) *<br>S/N9999999999   |
| 10  | 「PCSトウロク >Noヘンコウシマスか? No」と表示されていることを確認し、「セット」ボタンを押下する。                                                                                                             | PCSトウロク<br>>Noヘンコウシマスか? No      |
| 11  | 「ケイトウジョウタイ カクニン」と表示されていることを確認し、「セット」ボタンを押下する。                                                                                                                      | ケイトウジョウタイ<br>カクニン               |
| 12  | 「キキデンアツ」が「OK」と表示されていることを確認し、「セット」ボタンを押下する。                                                                                                                         | キキデンアツ OK<br>100.0V             |
| 13  | 「システムジョウホウカクニン >ヒョウジシマスか?」と表示されていることを確認し、「▼/▲」ボタンを押下して「Yes」を選択し「セット」ボタンを押下する。                                                                                      | システムジョウホウカクニン<br>>ヒョウジシマスか? Yes |
| 14  | 「▼/▲」ボタンを押下して、手順No.6～12の設定が反映されていることを確認する。                                                                                                                         |                                 |
| 15  | 「モード/クリア」ボタンを押下して「ショキセッテイヲ シュウリョウシマスか?」と表示されていることを確認し、「▼/▲」ボタンを押下して「Yes」を選択し、「セット」ボタンを押下して初期設定を終了する。                                                               | ショキセッテイヲ<br>シュウリョウシマスか? Yes     |



# エコめがね 取り付け確認




図10. システム構成図

取り付け寸法図 (単位: mm)




図11. 計測ユニットの取り付け寸法

施工に関する  
ご質問・ご相談は…

エコめがね  
サービス  
ヘルプデスク

050-3185-6842

受付時間

10:00 ~ 17:30

※年末年始・夏季休暇等の当社指定休日は除きます。